




DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S.D. Prevenzione Collettiva
Area Interdistrettuale 69 - 70

Piazza Dei Martiri, Vallo della Lucania (Sa)
Tel. 0974-711744 / 0974 - 711189
Fax 0974-711104 / 0974 - 711157
PEC dp.uopc69_70@pec.aslsalerno.it
Email dp.uopc69_70@aslsalerno.it



Sedi Operative
Piazza Dei Martiri, Vallo della Lucania
Contrada Marrota, Agropoli
Piazza Santini, Capaccio
Via Marconi, Roccadaspide

Prot. n. 6833/LSP

Vallo della Lucania, 13 Ottobre 2021

Sig. Sindaco Comune di
OTTATI

OGGETTO: D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. e D.D. n. 27/2005. Comunicazione non conformità analitica.

L'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Salerno ha comunicato la non conformità degli esiti del campionamento effettuato in data 11.10.2021 in Piazza Umberto I° di codesto Comune, prelievo effettuato nell'ambito dei controlli esterni di cui alla normativa in oggetto individuata.

Le non conformità rilevate sono:

Luogo Prelievo	Parametro	Risultato	Unità di misura	Valore di Parametro
P.za Umberto I°	Conta batteri coliformi a 37°C	4	MPN/100 ml	0

Per quanto precede ed al fine di evitare possibili conseguenze a valenza igienico-sanitaria, ex D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. e DD. 27/2005, si interessa codesta Autorità, anche quale Gestore del Servizio Idrico, perché si disponga:

- l'adozione di azioni correttive della/e non conformità segnalata/e;
- informare i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e sui comportamenti eventualmente da assumere;
- procedere ai controlli interni in esito agli interventi adottati;
- comunicare a questa Unità Operativa sia i provvedimenti di cui sopra che gli esiti dei controlli interni effettuati.

Per la non conformità segnalata si ritiene che vada prevista la **SOSPENSIONE** della erogazione dell'acqua per la linea interessata (a monte ed a valle) dal fontanino campionato. Per il provvedimento da adottarsi gli interventi correttivi andranno effettuati nel più breve tempo possibile, dandone notizia a chi scrive, anche con riferimento agli esiti analitici dei controlli interni effettuati.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE MEDICO
Dr. Giuseppe Scarano